

Krav til private stikkledninger/tilkoplinger

Ved tilknytning av stikkledninger til det kommunale rørledningsnett skal:

1. Overvannsledningen være minimum en dimensjon større enn kloakkledningen uansett dimensjon [*Merk: kan ev. fravikes etter nærmere avtale.*]. Overvannsledningen skal være av sort farge.
2. Kloakkledningen (spillvannsledningen) være av rød-brun farge.
3. Pumpeledninger være røde, eller merket med rød farge. vannledninger være blå-grå eller merket blå.
4. Fargekodene gjelde både rør og rørdeler og benyttes helt frem til over såle/kjellergulv.
5. Utførende rørlegger varsle virksomhet med ansvar for kommunalteknikk minst 2 arbeidsdager før arbeidet er ferdig utført [*Merk: dvs. før grøft er fylt igjen.*].
6. Alle tilknytningspunkter til det kommunale ledningsnett og stikkledninger godkjennes av virksomhet med ansvar for kommunalteknikk. Ledningene inspiseres før tilbakefylling skjer dersom det er behov for dette.
7. Det foreligge en målsatt skisse som viser nøyaktig plassering av alle tilkoblingspunkt, forgreninger, stoppekran og stakepunkt på ledningsnett mellom de kommunale ledningene og bygningen.
8. Målsetting til hvert punkt skal være fra tre faste punkt. Innmåling fra trær eller midlertidige gjenstander godkjennes ikke. Alternativt kan punktene innmåles med koordinater fra godkjente fastmerker.

Pkt. 1 – 8, jf. Vedtak i NMK-utvalget 06.06.2006 (sak 0025/06)

Merk at avtalevilkårene for sanitærabonnement gjelder i tillegg til bestemmelsene over.

Alle arbeider på tilkoplinger til kommunale ledninger skal utføres av fagkyndig foretak. De som utfører arbeidene skal minimum ha ADK1-sertifikat.